

АКТ
Осмотра охранно-пожарной сигнализации.

«27» января 2021 г.

пгт. Кокуй

Комиссия в составе: представители Кокуйского отдела ООО ЧОП «Лидер» Гордеев А.С. и директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа» Прудникова Анна Владимировна,

составила настоящий акт осмотра охранно-пожарной сигнализации установленной в помещении:

МУДО «Кокуйская ДЮСШ» по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. 2 Набережная 8.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Пожарная сигнализация находится в технически исправном состоянии.

Сигнализация установлена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступление от предложения в акте или проекте технической характеристики электрической сети:

сопротивление шлейфа: 20 кОМ

включено дополнительное сопротивление: 2,2 кОМ

качество блокировки застекленных проемов и др. конструкций: удовлетворительное.

При проверке работоспособности системы установлено: пожарная сигнализация работает в заданном режиме, проведена проверка ОПС в режимах «Охрана» и «Тревога».

В случае обнаружения неисправности ставить в известность организацию, осуществляющую техническое обслуживание, по телефону 89244737496.

Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно.

Представители: _____
Подрядчика _____



Заказчика Прудникова А.С.



АКТ
Осмотра охранно-пожарной сигнализации.

«18» мая 2021 г.

пгт. Кокуй

Комиссия в составе: представители Кокуйского отдела ООО ЧОП «Лидер» Гордеев А.С. и директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа» Прудникова Анна Владимировна,

составила настоящий акт осмотра охранно-пожарной сигнализации установленной в помещении:

МУДО «Кокуйская ДЮСШ» по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. 2 Набережная 8.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Пожарная сигнализация в работоспособном состоянии. При проверке работоспособности системы установлено: пожарная сигнализация работает в заданном режиме, проведена проверка ОПС в режимах «Охрана» и «Тревога». Проведено техническое обслуживание.

Сигнализация установлена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступление от предложения в акте или проекте технической характеристики электрической сети.

В случае обнаружения неисправности ставить в известность организацию, осуществляющую техническое обслуживание, по телефону 89244737496.

Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно.

Представители:
Подрядчика



Заказчика



АКТ

«16» августа 2021 г.

пгт. Кокуй

Комиссия в составе: представители Кокуйского отдела ООО ЧОП «Лидер»
Гордеев А.С. и директор Муниципального учреждения дополнительного
образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа» Прудникова Анна
Владимировна,

составила настоящий акт осмотра охранно-пожарной сигнализации установленной в помещении:

МУДО «Кокуйская ДЮСШ» по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. 2 Набережная 8.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Пожарная сигнализация в работоспособном состоянии. При проверке работоспособности системы установлено: пожарная сигнализация работает в заданном режиме, проведена проверка ОПС в режимах «Охрана» и «Тревога». Проведено техническое обслуживание.

Сигнализация установлена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями, отступление от предложения в акте или проекте технической характеристики электрической сети.

В случае обнаружения неисправности ставить в известность организацию, осуществляющую техническое обслуживание, по телефону 89244737496.

Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно.

Представители:
Подрядчика



Заказника



АКТ
Осмотра охранно-пожарной сигнализации.

«16» декабря 2021 г.

пгт. Кокуй

Комиссия в составе: представители Кокуйского отдела ООО ЧОП «Лидер» Гордеев А.С. и директор Муниципального учреждения дополнительного образования «Кокуйская детско-юношеская спортивная школа» Прудникова Анна Владимировна,

составила настоящий акт осмотра охранно-пожарной сигнализации установленной в помещении:

МУДО «Кокуйская ДЮСШ» по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. 2 Набережная 8.

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:

Пожарная сигнализация в работоспособном состоянии. При проверке работоспособности системы установлено: пожарная сигнализация работает в заданном режиме, проведена проверка ОПС в режимах «Охрана» и «Тревога». Проведено техническое обслуживание.

Сигнализация установлена в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

В случае обнаружения неисправности ставить в известность организацию, осуществляющую техническое обслуживание, по телефону 89244737496.

Пожарная сигнализация должна быть включена круглосуточно.

Представители:

Подрядчика



Заказчика:

Прудникова

